RZUT DACHU



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	JED.
1	SITOPIASKOWNIK O PRZEPUSTOWOŚCI Qmax=20dm3/s Z PŁUCZKĄ PIASKU PERFORACJA 3mm (np. AUTOSEP MULTI DF SP 20 DYNAMIK FILTR)	1	kpl.
2	DMUCHAWA O WYDAJNOŚCI Q=100m3/h, H=7mbar I P=5.5kW W OBUDOWIE DŹWIĘKOCHŁONNEJ (np. GM35/0n50 AERZEN)	2	szt.
3	ZBIORNIK NA POWIETRZE V=600dm3 I SPRĘŻARKA O MOCY 2.0kW	1	kpl.
4	MIESZADŁO O P=0.75kW NA PROWADNICY ZE STALI OH18N9	1	kpl.
5	WŁAZ 80x80cm DWUDZIELNY ZE STALI KWASOODPORNEJ	1	szt.
6	PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁ. DO POWIETRZA Z NAPĘDEM RĘCZNYM Dn50	2	szt.
7	PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁ. DO POWIETRZA Z NAPĘDEM RĘCZNYM Dn80	2	szt.
8	DYFUZOR DYSKOWY DO NAPOWIETRZANIA HD340 (np. AKWATECH)	32	szt.
9	REDUKCJA STALOWA K/O 50/80 (STAL OH18N9)	2	szt.
10	KOLANO STALOWE K/O Dn80 90° (STAL OH18N9)	3	szt.
11	TRÓJNIK STALOWY K/O Dn80 (STAL OH18N9)	2	szt.
12	RURA STALOWA K/O Dn80 (STAL OH18N9)	3.5	mb.
13	KOŁNIERZ STALOWY K/O Dn80 (STAL OH18N9)	4	szt.
14	RURA PVC90 PN10	44.0	mb.
15	KOLANO PVC90 90°	10	szt.
16	TRÓJNIK PVC90	2	szt.
17	RURA STALOWA K/O Dn200 (STAL OH18N9)	22.6	mb.
18	KOLANO STALOWE K/O Dn200 90° (STAL OH18N9)	8	szt.
19	TRÓJNIK STALOWY K/O Dn200 45° (STAL OH18N9)	1	szt.
20	KOLANO STALOWE K/O Dn200 45° (STAL OH18N9)	1	szt.
21	REDUKCJA STALOWA K/O 150/200 (STAL OH18N9)	1	szt.
22	RURA STALOWA K/O Dn150 (STAL OH18N9)	16.8	mb.
23	KOLANO STALOWE K/O Dn150 (STAL OH18N9)	5	szt.
24	KOŁNIERZ STALOWY K/O Dn150 (STAL OH18N9)	7	szt.
25	ZAWÓR ZWROTNY Dn150 DO ŚCIEKÓW	2	szt.
26	ZASUWA ODCINAJĄCA Dn150 DO ŚCIEKÓW	4	szt.
27	KOLEKTOR STALOWY K/O Dn150 WYKONANIE INDYWIDUALNE (STAL OH18N9)	1	szt.
28	RURA STALOWA K/O Dn80 (STAL OH18N9)	15.8	mb.
29	KOLANO STALOWE K/O Dn80 (STAL OH18N9)	4	szt.
30	KOŁNIERZ STALOWY K/O Dn80 (STAL OH18N9)	2	szt.
31	ZAWÓR ZWROTNY Dn80 DO ŚCIEKÓW	1	szt.
32	ZASUWA ODCINAJĄCA Dn80 DO ŚCIEKÓW	1	szt.
33	PRZEJŚCIE PE/STAL Dn80	1	szt.
34	RURA STALOWA K/O Dn300 (STAL OH18N9)	3.1	mb.
35	REDUKCJA STALOWA K/O 200/300 (STAL OH18N9)	1	szt.
36	KOLANO STALOWE K/O Dn300 45° (STAL OH18N9)	2	szt.
37	KOLANO STALOWE K/O Dn300 90° (STAL OH18N9)	2	szt.
38	RURA STALOWA K/O Dn100 (STAL OH18N9)	1.5	mb.
39	KOŁNIERZ STALOWY K/O Dn100 (STAL OH18N9)	8	szt.
40	ZASUWA NOŻOWA DO ŚCIEKÓW Z NAPĘDEM RĘCZNYM Dn100	3	szt.
41	ZASUWA NOŻOWA DO ŚCIEKÓW Dn100 Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM P=0.75kW	1	szt.
42	REDUKCJA STALOWA K/O 100/200 (STAL OH18N9)	1	szt.
43	STUDZIENKA 1.2x1.2x1.0m	1	szt.
44	RYNNA ZRZUTOWA STALOWA K/O 139.7x4.5 (PIASEK)	5.5	mb.
45	RYNNA ZRZUTOWA STALOWA K/O 219.1x4.5 (SKRATKI)	6.5	mb.
46	POJEMNIK NA PIASEK 1000dm3	1	szt.
47	POJEMNIK NA SKRATKI 1000dm3	1	szt.
48	KRATKA ŚCIEKOWA 100x100mm (WPUST PODŁOGOWY)	2	szt.
49	RURA PVC50 SDR34	1.6	mb.
50	WEWN. INSTALACJA WODOCIĄGOWA PP50 (DO PŁUKANIA SITOPIASKOWNIKA)	14.0	mb.
51	RURA STALOWA 114.3x4.5, L=0.35 + ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY	2	szt.
52	RURA STALOWA 139.7x4.5, L=0.35 + ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY	2	szt.
53	RURA STALOWA 219.1x4.5, L=0.35 + ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY	2	szt.
54	RURA STALOWA 273.0x4.5, L=0.35 + ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY	4	szt.
55	NASUWKA PVC110	3	szt.
56	NASUWKA PVC160	1	szt.
57	NASUWKA PVC200	2	szt.
58	NASUWKA PVC250	2	szt.
59	NASUWKA PVC400	1	szt.
60	WENTYLATOR DAx-160 700[min-1] Z COKOŁEM DO DACHÓW SKOŚNYCH, P=0.12kW	3	szt.
61	RURA SPIRO Dn150	5.5	mb.
62	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY O MOCY 500W	3	szt.
63	PRZEJŚCIE PE/STAL Dn150	1	szt.
64	PRZEJŚCIE PE/STAL Dn200	1	szt.
65	SONDA TLENOWA	1	kpl.

DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE URZĄDZEŃ (POMP, DMUCHAW, MIESZADEŁ ITD.) PRODUCENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ CHARAKTERYSTYCE

RZUT PARTERU



RZUT PIĘTRA



UWAGI:
OTWORY W STROPACH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO KRÓĆCÓW URZĄDZENIA (SITOPIASKOWNIKA)
FUNDAMENT I ŚCIANY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ

Inwest-Bau
Biuro Projektowo-Budowlane
39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A
tel. 0-14 68 16 350
fax. 0-14 68 16 349

Nazwa i adres inwestycji: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO-GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW, BUDOWA PRZEPOMPOWNI WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYM BUDOWA ZBIORNIKÓW, STACJA ZLEWCZEJ, RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, INSTALACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO, DRÓG I PLACÓW WEWNĘTRZNYCH, OBEJMUJĄCYCH MIEJSCOWOŚCI GROTNIKI MAŁE, GROTNIKI DUŻE, PAWŁÓW, BRZOSTKÓW, GMINA NOWY KORCZYN			Nr projektu 13/2013
Temat rysunku: ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY	Branża: oczyszczalnia ścieków		Nr rysunku O1
Projektował: mgr inż. Marek Matyjewicz BUA-6546/1521/ 99/88	podpis		Skala 1:50
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Pabjan 5-7990/2	podpis		Data 04.2013

wydruk nie może być użyty bez pisemnej zgody autora projektu