



Znak sprawy: ZITŚ 271.01.2020

Nowy Korczyn, dnia 05.02.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn ul. Farna, Kingi, Buska, Armii Krajowej, Grotnicka Górna”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie nr 1:

Jaka jest prawidłowa długość przyłączy wodociągowych o średnicy 40mm i średnicy 32mm które należy wykonać skoro:

- Według ogólnej charakterystyki przedmiaru (str. 2) długość przyłączy wodociągowych wynosi 1803,8m.
- W dziale nr 6 przedmiaru robót pod tytułem "Przyłącza wodociągowe - roboty instalacyjne" występują 2 pozycje dotyczące układania rurociągów tj poz 54 L=1732,5m (d40) i poz 55 L=277,5m (d40=273,5m + d32=4m)
- W Projekcie wykonawczym na str 10 jest przewidziane "przebiecie przyłącza wodociągowego z rur polietylenowych wielowarstwowych min. PE100RC, SDR 17, PN10 o średnicy fi 40/2,4 mm, o łącznej dł. L= 273,50 m".
- W tabeli nr 2 do projektu wykonawczego pod nazwą "Zestawienie przebieg przyłączy wodociągowych w msc. Nowy Korczyn" suma przełączanych przyłączy wynosi L=277,5m (d40-273,5m + d32 4m).

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 05.02.2020 r. zamieszcza na stronie internetowej aktualny przedmiar.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Strach
Z-ca Burmistrza