

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Nowy Korczyn”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedz na zadane pytanie;

Pytanie

W SIWZ, Zamawiający stawia warunek :

Komora pierwsza, spełnia rolę osadnika wstępnego i zbiornika buforowego, w którym następuje wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków poprzez sedimentację zawiesiny łatwoopadłej, jak również wyrównywanie obciążeń spowodowanych nierównomiernym dopływem ścieków.

Nazwa , zbiornik buforowy, wskazuje, że ścieki ze zbiornika wstępnego/buforowego będą w sposób automatyczny, przy pomocy pompy mamutowej, zaworu elektromagnetycznego i sterowania mikroprocesorowego, porcjowane do komory biologicznej/tlenowej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie technologiczne, powodujące, że na komorę biologii trafiają ścieki zmieszane, a poza tym komora wstępna/buforowa likwiduje nierównomierność dobową napływu ścieków z instalacji budynku.

Czy, takie rozwiązanie technologiczne, będzie bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego ?

Odpowiedz;

Nazwa zbiornik buforowy w żadnym wypadku nie sugeruje, że ścieki ze zbiornika wstępnego/buforowego będą w sposób automatyczny przy pomocy pompy mamutowej zaworu elektromagnetycznego i sterowania mikroprocesorowego porcjowane do komory biologicznej/tlenowej. Zbiornik buforowy sam w sobie jest rozwiązaniem technologicznym powodującym, że na komorę biologii trafiają ścieki zmieszane, a poza tym komora wstępna/buforowa likwiduje nierównomierność dobową napływu ścieków z instalacji budynku.

I takie rozwiązanie technologiczne będzie wymagane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.