

Nr referencyjny: ZITŚ 271.02.2021

Nowy Korczyn, dnia 31.03.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytania:

Jakie należy zastosować słupy, aluminiowe czy stalowe?

Jeżeli należy zastosować słupy stalowe to jaka powinna być grubość blachy i czy mają być zabezpieczone przez ocynk ogniowy?

Jakie należy zastosować wysięgniki do słupów (długość i kąt nachylenia)?

Jaka jest wysokość montażowa oprawy?

Odpowiedź:

Ulica Buska:

Słupy stalowe ocynkowane ogniowo, grubość blach 4mm i 3,6mm, o wysokości montażu oprawy 9m (słup 7.2m, wysięgnik 1,8m)

Wysięgnik Fi 60,3mm, o wysięgu 1,5m kąt nachylenia 5°.

Ulica Stopnicka:

Słupy stalowe ocynkowane ogniowo, grubość blach 4mm i 3,6mm, o wysokości montażu oprawy 6m

Wysięgnik Fi 60,3mm, o wysięgu 1,0m kąt nachylenia 5°.

BURMISTRZ

Paweł Zagaja