



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Nowy Korczyn, 9.02.2015r.

Informacja nr 1

W związku z przysłanymi zapytaniem dot. postępowania pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn” Gmina Nowy Korczyn udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1.

Wyposażeni świetlicy w Grotnikach Małych obejmuje dostawę szaf zamykanych z półkami. Prosimy o podanie wymiarów szaf i informację z czego mają być wykonane.

Odpowiedź: Odp. Wymiary szafy min. szer. - 90 , wys. - 210cm, gł. – 38,5 cm. Pięć półek regulowanych, zamykana na zamek, kolor buk, olcha. Materiał – płyta meblowa

Pytanie 2

Opis wyposażenia świetlicy w Grotnikach Małych obejmuje również 3. Kserokopiarka laserowa z funkcją skanera i drukarki do wykonywania odbitek czarno – białych w formatach A4 i A3 z oprogramowaniem, grafiką i panelem sterującym z opisami w j. polskim: 1 szt., czego nie uwzględnia przedmiar. Czy należy skalkulować zakup i dostawę kserokopiarki?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3

Opis wyposażenia świetlicy wiejskiej w Nowym Korczynie opisuje dostawę podestu estradowego o wym. 3,0x4,0 m (12m²), natomiast przedmiar opisuje: Dostawa podestu estradowego składanego o wym. 6,00x4,00m, z barierkami i schodami- podest o konstrukcji aluminiowej z posadzką antypoślizgową, wys. 75cm. Prosimy o informację, jakie wymiary należy przyjąć? Czy podest ma być składany?

Odpowiedź: Należy dostarczyć podest estradowy składany o wym. 6,00m x 4,00 m z barierkami i schodami – podest o konstrukcji aluminiowej z posadzką antypoślizgową, wys. 75 cm.

Pytanie 4

Poprosimy o szczegółowy opis oświetlenia podestu estradowego.

Odpowiedź: Zestaw LED PAR x 4 ze statywem wys. do 180 cm, T-bar z kontrolerem nożnym, kompatybilny z DMX (6 kanałów), diody LED: czerwone, zielone, niebieskie, średnica diod LED: ok.10 mm, tryby pracy samodzielnej (automatyczny tryb, tryb kontrolowany dźwiękiem), napięcie pracy: AC 90V-240V 50/60Hz, 2x 20 m przewodu z wtyczkami na obu końcach do podłączenia.