



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZITŚ:271.3.2013

Nowy Korczyn 12.03.2013

Dot: „ Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Gmina Nowy Korczyn udziela wyjaśnień jak niżej:

Zapytanie nr 1

Jaka ma być średnica drzew do obsadzenia (w pozycjach dotyczących zieleni)?

Wyjaśnienie nr 1

Średnica drzew :

Acer platanoides 'Globosum' - (pojemnik C60, wys. 320cm, szczepiony na wys. 220cm)

Crataegus x media 'Paul's Scarlet' - (pojemnik C29, wys. 320cm, szczepiony na wys. 190cm)

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' – (pojemnik C10, wys. 100cm)

Robinia pseudoacacia - (pojemnik C12, wys. 200cm)

Tilia cordata – (pojemnik C46, wys. 350cm)

Fraxinus excelsior – (pojemnik C12, wys. 200cm)

Zapytanie nr 2

Czy drzewa mają być zabezpieczone przed wandalami poprzez np. opalikowanie?

Wyjaśnienie nr 2

Nie, przewiduje się zabezpieczeń przed wandalami lecz dla prawidłowego wzrostu – opalikowanie (trzy pale) do wysokości korony drzewa.

Zapytanie nr 3

Jak ma wyglądać Płyta Pamiątkowa (wymiary, materiał z jakiego ma być wykonana)?

Wyjaśnienie nr 3

Odlew z brązu o wymiarach 60cm x 90cm w układzie poziomym, gr. płyty 4cm.

Zakotwiona, na poziomie kostki granitowej. Margines 3cm, ilość liter ok. 212 szt dodatkowo dwa herby (Polski, za czasów Kazimierza IV Jagiellończyka oraz Nowego Korczyna) o wymiarach 14 x16cm każdy.

Zapytanie nr 4

Czy pomnik jest obiektem zabytkowym, jeśli tak to czy Zamawiający posiada metodę konserwacji – to jest projekt tzw. „Program konserwatorski”?



Wyjaśnienie nr 4

„Pomnik” nie jest obiektem zabytkowym.

Zapytanie nr 5

Czy muszla koncertowa podlega remontowi? Pytamy ponieważ projekt i przedmiary tego nie opisują, natomiast na rys. Z4 Architektury w legendzie opisano MK – remontowana muszla koncertowa.

Wyjaśnienie nr 5

Tak, przedmiotowa muszla jest remontowana (należy oczyścić konstrukcję stalową i pomalować farbą antykorozyjną)

Zapytanie nr 6

Jakiego koloru i typ ma być kostka betonowa gr. 8cm?

Wyjaśnienie nr 6

Kostka betonowa (chodnikowa) standardowa - koloru szarego, wjazdu na posesje – kolor czerwony.

Kostka betonowa (miejsca postojowe – plac festynowy) standardowa - koloru szarego

Zapytanie nr 7

Prosimy o doprecyzowanie opisu z przedmiarów dotyczących kostki kamiennej granitowej nieregularnej tj. jaka ma być kostka granitowa żółto-szara i szara – czy gr. 8cm o kształtach zbliżonych do sześcianu – tzn. cięta, czy może gr. 8cm o kształtach nieregularnych – tzn. łupana?

Wyjaśnienie nr 7

1. Kostkę granitową żółto-szarą gr. min .8cm o kształtach zbliżonych do sześcianu: cięto-łupaną (tylko jedna powierzchnia cięta) ilość 1000m² oraz łupana w ilości 3 395 m² – płyta rynku , alejki.

2. Kostkę granitową szarą gr. min .8cm o kształtach zbliżonych do sześcianu: łupana w ilości 496,25 m² - miejsca postojowe przy płycie Rynku .

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU NA ROBOTY BUDOWLANE

Zapytanie nr 8

Poz. 106 – ile ławek należy przyjąć do wyceny (1kpl) oraz jaki typ i rodzaj?

Wyjaśnienie nr 8



Należy przyjąć ilość ławek oraz typ wg. Załącznika graficznego Nr1 „Mała architektura”

Zapytanie nr 9

Poz. 107 – brak rysunku pogładowego oraz wymiaru gablot informacyjnych. Prosimy o doprecyzowanie celem odpowiedniej wyceny.

Wyjaśnienie nr 9

Gabloty zewnętrzne o wymiarach 100x100cm wykonane są z profili aluminiowych. Szyba bezpieczna 6mm, Skrzydło otwierane do góry na teleskopowych siłowniczkach, zamykane na kluczyk. Kolor RAL7042.

Zapytanie nr 10

Poz. 167 – czy do wyceny należy przyjąć skrzydła drzwiowe bez ościeżnic – brak ościeżnic w nakładach materiałowych?

Wyjaśnienie nr 10

Do wyceny należy przyjąć skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami.

Zapytanie nr 11

Poz. 86 + poz. 162 – jaki kolor płyt z piaskowca oraz typ cięty czy łamany należy przyjąć do wyceny do okładzin kamiennych ścian i do okładzin schodów?

Wyjaśnienie nr 11

Okładzina kamienna cokołów, słupów jak i powierzchni bocznych schodów zewnętrznych dla obiektów nowoprojektowanych należy wykonać z piaskowca łamanego natomiast spoczniki, stopnice schodów i nawierzchnie rampy z piaskowca ciętego. Kolor piaskowca łamanego i ciętego w naturalnym jasnym odcieniu.

Zapytanie nr 12

Poz. 24 - jaki rodzaj siatki zgrzewanej w ściankach systemowych należy przyjąć do wyceny (kolor-ocynk czy ocynk+kolor, jaka grubość drutu i rozmiar oczek)

Wyjaśnienie nr 12

Należy przyjąć siatkę ocynkowaną o grubości drutu 4mm i rozmiar oczek 40mm.