



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZITS:271.1.2014

Nowy Korczyn, dnia 14.02.2014r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn - ETAP II oraz dostawa zestawu asenizacyjnego”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawy) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Modyfikuje się dotychczasowy zapis pkt. 3.2 SIWZ, w zakresie odporności na zgniatanie:

W wyżej wymienionym punkcie SIWZ modyfikuje się zapis odnoszący się do odporności na zgniatanie zbiornika wykonanego z PEHD, dotychczasowy błędny zapis 18kN/m² zastępuje się 50kN/m².

2. Uwaga Wykonawcy, którzy na swoich stronach internetowych lub na stronach producentów zaoferowanych oczyszczalni nie udostępniają katalogów opisujących oczyszczalnie zobowiązani są do dołączenia katalogów do oferty.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”