

## **Informacja dla Wykonawców nr 1**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi gminnej Strożyska - Wesoła nr 353010T od km 1+710 do km 2+140”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### **Pytanie 1**

Zgodnie z projektem przewiduje się podniesienie niwelety o 31 cm, natomiast poboczy o 10 cm, co spowoduje różnicę wysokości poboczy względem nowej nawierzchni równą 21 cm. W związku z powyższym proponujemy zwiększenie szerokości wykonania podbudów (poz. 2 i 3 kosztorysu) o 0,5 m z każdej strony lub dodanie pozycji wykonania nasypów pod utwardzeniem poboczy w ilości 90,3m<sup>3</sup>.

### **Odpowiedź**

Nie jest możliwe zwiększenie szerokości wykonania podbudów; istniejące pobocza są zawyżone w stosunku do istniejącej jezdni.